



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00329

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток».
Адрес: 142620, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105. ОГРН: 1065034027728. Тел./факс: 8 (496) 411-90-00. E-mail: vostok@plazit-polygal.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток».
Адрес: 142620, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105. ОГРН: 1065034027728. Тел./факс: 8 (496) 411-90-00. E-mail: vostok@plazit-polygal.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офис 412. тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» (НАНПБ).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО код ОКПД2 22.21.10.130
ПРОДУКЦИЯ

Структурные панели из поликарбоната «КОЛИБРИ FR», «КИВИ FR», толщиной исполнения: 4,0 мм; 6,0 мм; 8,0 мм; 10,0 мм; 16,0 мм и 20,0 мм включительно, выпускаемые по ТУ 2256-006-93726592-2013, с изм. 1, 2, 3, 4. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Соответствуют требованиям таблицы 6 изм. № 4 от 01.08.2018 г. ТУ 2256-006-93726592-2013 и имеют показатели пожарной опасности: группа горючести «Г1» - слабогорючие по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости «В2» - умеренновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени по поверхности «РП1» - нераспространяющие по ГОСТ Р 51032-97, группа дымообразующей способности «Д3» - с высокой дымообразующей способностью и группа токсичности «Т3» - высокоопасные по ГОСТ 12.1.044-89*.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний № Д-14/12-2018 от 10.12.2018 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 070Д/ОС-18 от 03.09.2018 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц от 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: - 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.12.2018 по 11.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Д.А. Тарунгаев
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.Н. Топчий
инициалы, фамилия

РП № 0003529

